

Kommunstyrelsen

## Svar på undersökningssamråd inför Region Sörmlands ansökan om utökad reservkraftanläggning

### Förslag till beslut

Eskilstuna kommun har ingen invändning mot Region Sörmlands samråd inför ansökan om utökad reservkraftanläggning.

### Ärendebeskrivning

Region Sörmland planerar att inom sjukhusområdet förstärka befintlig reservkraftanläggning med två nya aggregat, förbränningsanläggningar. De medför en tillförd effekt om sammanlagt 9 MW. Utökningen behövs dels för att tillgodose behov till följd av utbyggnationen av Mälarsjukhuset, dels för att förstärka redan befintlig verksamhets behov av elkraft. Genom utbyggnationen kommer installerad effekt överstiga 20 MW och därmed behövs tillstånd enligt Miljöbalken (MB).

Anläggningarna kommer drivas med diesel, EcoParA, med katalytisk avgasrening och kopplas till separata skorstenar. Anläggningarna avses, av tekniska skäl, placeras i anslutning till de befintliga aggregaten.

Tillräcklig och fungerande reservkraft är en nödvändig förutsättning för att Mälarsjukhusets verksamhet ska fungera och kunna utvecklas. Kommunen har ingen invändning mot den planerade utökningen.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm  
kommundirektör

Kristina Birath  
miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

**Beslutet skickas till:**  
Region Sörmland



Ämne: VB: [2022Löneservice22503] för kännedom

Från: Eskilstuna kommun

Till: Kommunledningskontor

Mottaget: 2022-10-31 13:31:29

**Från:** Erika Anväg <erika.anvag@structor.se>

**Skickat:** den 31 oktober 2022 08:32

**Till:** info@eskilstuna.se <info@eskilstuna.se>; kundservice@eem.se <kundservice@eem.se>;

info@kfast.se <info@kfast.se>; aekholm@britishjunior.se <aekholm@britishjunior.se>;

fastighet-exploatering@eskilstuna.se <fastighet-exploatering@eskilstuna.se>;

raddningstjansten@eskilstuna.se <raddningstjansten@eskilstuna.se>;

kundservice@heimstaden.com <kundservice@heimstaden.com>

**Ämne:** Inbjudan till undersökningssamråd inför Region Sörmlands tillståndsansökan för

Hej!

Region Sörmland bjuder in till ett skriftligt undersökningssamråd enligt miljöbalken inför tillståndsansökan för utökad reservkraftanläggning vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Bifogat finns mer information om samrådet samt ett samrådsunderlag som innehåller en översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden, den sökta verksamhetens omfattning, utformning, förväntad miljöpåverkan samt förslag på innehåll i en kommande liten miljökonsekvensbeskrivning.

Ni är välkomna att lämna synpunkter till mig skriftligen senast den 21 november.

Med vänliga hälsningar,

**Erika Anväg**

Fil.mag. Miljö och hälsoskydd,

Structor Miljöteknik AB

070 693 15 59

Libergsgatan 6

632 21 Eskilstuna

[www.structor.se](http://www.structor.se)



